

CORTE A – A
ESC. 1:10



DETALHE 1
ESC. 1:2,5



CORTE B – B
ESC. 1:5



CORTE C – C
ESC. 1:5



POS. 7
ESC. 1:5



PLANTA
ESC. 1:10



PLANTA DE URBANIZAÇÃO
E LOCAÇÃO DO POÇO PROFUNDO
ESC: 1:50

		PARA DIAMETRO 40 mm
VER NOTA 9	9A	CHAPA 6 X 20 X 610 EM AÇO ASTM-A 36(S'O PARA TUBO DN 150)
VER NOTA 9	8A	CHAPA 6 X ø200 EM AÇO ASTM-A 36(S'O PARA TUBO DN 150)
22	2	COTOV"ELO 45' DN 1.1/2" EM FG CONFORME NBR 6943
21	1	NIPLE PARA MANGOTE DN 40 EM F°F°
20	1	T"E DN 1.1/2" EM FG CONFORME NBR 6943
19	2	REGISTRO DE GAVETA DN 1.1/2" EM BRONZE
18	1	V'ALVULA DE RETENÇÃO DN 1.1/2" EM BRONZE
17	1	REGISTRO DE GAVETA DN 1" EM BRONZE
16	1	VENTOSA SIMPLES COM ROSCA DN 1" EM F°F°
15	2	NIPLE DUPLO DN 1" EM FG CONFORME NBR 6943
14	1	UNIÃO DN 1.1/2" COM ASSENTO C"ONICO DE FERRO EM FG
13	6	NIPLE DUPLO DN 1.1/2" EM FG CONFORME NBR 6943
12	1	T"E DE REDUÇÃO DN 1.1/2" X 1" EM FG CONFORME NBR 6943
11	1	CURVA MACHO 90° DN 1.1/2" EM FG CONFORME NBR 6943
10	4	PARAFUSO M12 X 80 COM PORCA E ARRUELA , EM AÇO SAE 1020
VER NOTA 9	9	CHAPA 6 X 20 X 800 EM AÇO ASTM-A 36 (S'O PARA TUBO DN 200)
VER NOTA 9	8	CHAPA 6 X ø260 EM AÇO ASTM-A 36 (S'O PARA TUBO DN 200)
7	2	CHAPA 12,5 X 75 X 285 EM AÇO ASTM-A 36
6	1	PLUG COM ROSCA DN 1/2" CONFORME NBR 5648
5	VARI'AVEL	TUBO DN 1/2" X (VARI'AVEL) EM PVC CONFORME NBR 5648
4	VARI'AVEL	LUVA DN 1/2" EM PVC CONFORME NBR 5648
3	VARI'AVEL	TUBO DN 1.1/2" EM FG CONFORME NBR 5580 (DIN 2440)
2	VARI'AVEL	LUVA DN 1.1/2" EM FG CONFORME NBR 6943
1	1	CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSO Q = Hman =
POS	QUANT.	DISCRIMINACAO

VOLPI CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS LTDA
Av. Barão do Rio Branco, 2679 (Edifício Stella Central) - Sala 509
Centro - Juiz de Fora - MG
Fones: (32) 3233-2188 / (32) 9 8806-6643 - Email: volpi_consultoria@yahoo.com.br

SOLUÇÕES MUNICIPAIS

Prefeitura: Prefeitura Municipal de Ibertioga/ MG

Descrição:
PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO
Secretaria de Estado de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD)
Localização Olaria – Ibertioga/MG

PERFURAÇÃO DO POÇO ARTESIANO: Detalhes da Perfuração do Poço

Assinatura do Responsável Técnico:
LEANDRO SANTANA DE SOUZA: 07811261693
Digitally signed by LEANDRO SANTANA DE SOUZA: 07811261693
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=28924140000126, OU=Certificado PF A3, CN=LEANDRO SANTANA DE SOUZA:07811261693
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2020-08-07 18:21:56

LEANDRO SANTANA DE SOUZA
Engenheiro Civil
CREA MG 183648/D

Desenho:	Escala:	Assinatura do Prefeito:
Camila	Indicada	
Data: 23/03/2020	Formato: A2	JOSÉ FRANCISCO RODRIGUES DE ALMEIDA Prefeito Municipal
RRT Nº.: 5948560	Prancha: 2/3	