
















SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO						
QUANT.	cod.	dimen.	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO
10	S2	390/190 mm	<div>(x8) </div> <div>(x4) </div>	SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLU-MINESCENTE NOTA: A SETA INDICATIVA DEVE SER POSICIONADA DE ACORDO COM O SENTIDO A SER SINALIZADO.	INDICAÇÃO DO SENTIDO (esquerda/direita) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA. Dimensões mín.: L=2H
1	S3					INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER AFIXADA ACIMA DA PORTA, PARA INDICAR SEU ACESSO
3	S6	390/190 mm		ESCADA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLU-MINESCENTE	INDICAÇÃO DO SENTIDO DE UMA SAÍDA POR RAMPAS A SETA INDICATIVA DEVE SER POSICIONADA DE ACORDO COM O SENTIDO A SER SINALIZADO
2	S12	316/158 mm		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE MENSAGEM "SAÍDA" E OU PICTOGRAMA E OU SETA DIRECIONAL FOTOLUMINESCENTE, COM ALTURA DE LETRA SEMPRE ≥ 50 MM	INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA, UTILIZADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE (SETA OU IMAGEM, OU AMBOS)
4	S17	179 mm	EXEMPLO 1: 	NÚMERO DO PAVIMENTO	SÍMBOLO: RETANGULAR OU QUADRADA FUNDO: VERDE MENSAGEM INDICANDO N° DO PAVIMENTO PODE SE FORMAR PELA ASSOCIAÇÃO DE 2 PLACAS EX: 1ºSS = 1ºsubsolo	INDICAÇÃO DO PAVIMENTO, NO INTERIOR DA ESCADA (PATAMAR)
4	E1	224 mm		Alarme Sonoro	SÍMBOLO: quadrada  FUNDO: VERMELHA  Pictograma: Fotoluminescente	Ponto de acionamento de alarme de incêndio ou bomba de incêndio  Deve vir sempre acompanhado de uma mensagem escrita, designando o equip. acionado por aquele pto.
4	E2	224 mm		Comando manual de alarme ou bomba de incêndio		
2	E3					
7	E5	224 mm		Extintor de incêndio	SÍMBOLO: quadrada FUNDO: VERMELHA Pictograma: Fotoluminescente	Indicação de localização dos extintores de incêndio
4	E8	224 mm		Abrigo de mangueira e hidrante	SÍMBOLO: quadrada FUNDO: VERMELHA Pictograma: Fotoluminescente	Indicação de abrigo da mangueira de incêndio com ou sem hidrante no seu interior.
	E12	1000 mm		Sinalização de solo para equipamentos de combate a incêndio ( hidrantes e extintores )	SÍMBOLO: QUADRADA ( 1,0m x 1,0m ) FUNDO: VERMELHA ( 0,7m x 0,7m ) Pictograma: BORDA AMARELA ( LARGURA 15 cm )	Usado para indicar a localização dos equipamentos de combate a incêndio e alarme, para evitar sua obstrução. (em estacionamentos...)
1	M1	402 mm	<div>Esta Edificação está dotada de seguintes Sistemas de Proteção Contra Incêndios: -ACESSO VIATURAS CB -SAÍDA DE EMERGÊNCIA -BRIGADA DE INCÊNDIO -ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA -ALARME DE INCÊNDIO -SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA -EXTINTORES DE INCÊNDIO -HIDRANTES ----- Edificação em Concreto Armado Em caso de Emergência: ligue 193 Corpo Bombeiros ligue 190 Polícia Militar</div>	Indicação dos sistemas de proteção contra incêndio existentes na edificação	SÍMBOLO: RETANGULAR ou QUADRADO FUNDO: cor contrastante com a mensagem Pictograma: mensagem escrita referente aos sistemas de proteção contra incêndio existentes na edificação o tipo de estrutura e os telefones emergência	Na entrada principal da edificação.
1	M2	380/190 mm	REFEITÓRIO 	Indicação da lotação máxima admitida no recinto de reunião público	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE MENSAGEM escrita "LOTAÇÃO MÁXIMA ADMITIDA: N PESSOAS"	Nas entradas principais dos recintos de reunião de público
1	A5	204 mm		Cuidado risco choque elétrico	SÍMBOLO: triangular FUNDO: amarela Pictograma: raio, em cor preta Faixa triangular: preta	Próximo a instalações elétricas que oferecem risco de choque.
	O1			Obstáculo	SÍMBOLO: retangular ou quadrado FUNDO: Amarelo Pictograma: listas pretas inclinadas 45°	Nas paredes,pilares,vigas, cancelas e outros elementos que podem constituir obstáculos à circulação de pessoas e veículos. Utilizada quando o ambiente possui iluminação emergência