

PLANTA BAIXA 3º PAV.
ESCALA: 1:100
ÁREA: 348,66m²

CÁLCULO DA POPULAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA: II-08 2ª Edição

Ocupação E-1 ESCOLA (UMA PESSOA POR 1,5m² DE SALA)

SALA1=44,85/1,5=30 Biblioteca=74,10/1,5=50
SALA2=42,00/1,5=28 População TOTAL = 136
SALA3=42,00/1,5=28

ACESSOS E ESCADAS: N=136/100=1,36=2sup (Mín.1,10m) (Projeto 2,00m)

ESCADAS E RAMPAS: N=136/60=2,27=3up (Mín. 1,65m) (Projeto 1,62m)

PORTAS: N=136/100=1,36=2sup (Mín.1,00m) (Projeto sem portas)



PLANTA BAIXA 4º PAV.
ESCALA: 1:100
ÁREA: 315,98m²

CÁLCULO DA POPULAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA: II-08 2ª Edição

Ocupação E-1 ESCOLA (UMA PESSOA POR 1,5m² DE SALA)

SALA4=44,85/1,5=30 SALA7=42,75/1,5=29
SALA5=42,00/1,5=28 SALA8=42,75/1,5=29
SALA6=42,00/1,5=28 População TOTAL = 144

ACESSOS E ESCADAS: N=144/100=1,44=2sup (Mín.1,10m) (Projeto 2,00m)


ESCADAS E RAMPAS: N=144/60=2,4=3up (Mín. 1,65m) (Projeto 1,62m)

PORTAS: N=144/100=1,44=2sup (Mín.1,00m) (Projeto sem portas)


NOTA: HIDRANTE DEVE SER POSICIONADO A NO MÁXIMO 10m DA PORTA PRINCIPAL.
NOTA: EXTINTOR DEVE SER POSICIONADO A NO MÁXIMO 10m DA PORTA PRINCIPAL.



FACHADA / GRADIL
ESCALA: 1:100



CORTE AA
ESCALA: 1:100



CORTE BB
ESCALA: 1:100

PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO			PCIP
ENDEREÇO:	RUA AMAZONAS, Nº246 CENTRO BERTIOGA / MS	Ocupação:	EDUCACIONAL
RESPONSÁVEL P/ USO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA - CNPJ: 333.811.736/04 ESCOLA MUNICIPAL D. MARCO BATISTA DO NASCIMENTO	ÁREA CONSTRUIDA TOTAL:	1.397,53 m²
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ENRº CIVIL: FLÁVIA DA COSTA TAVARES - CREA-17911/D	ESCALA:	INDICAÇÕES
DESENHO:	PLANTA BAIXA 3ºPAVTO / 4º PAVTO CORTE AA CORTE BB FACHADA	DATA:	DEZEMBRO / 2022
		FOLHA:	03/03