SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
15,16m²
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
20,80m²
SALA 01
35,70m²
SALA 02
42,05m²
ALMOXARIFADO
17,30m²
MATERIAL DE LIMPEZA
PÁTIO DESCOBERTO
CORRIMÃO (VER DET.)
TUBULAÇÃO Ø50mm (SPRK)
CORRIMÃO (VER DET.)
RAMPA 01 INCLINAÇÃO 8,33%
CORRIMÃO (VER DET.)
RAMPA 02 INCLINAÇÃO 8,33%
CORRIMÃO (VER DET.)
RAMPA 03 INCLINAÇÃO 8,33%
CORRIMÃO (VER DET.)
RAMPA 04 INCLINAÇÃO 8,33%
CORRIMÃO (VER DET.)
RESERVATÓRIO TIPO 'INCA'
8 m³
CASA DE BOMBAS
CASA DE BOMBAS
(DIM. AMPLIADA)
NOTA: BOMBA DE INCÊNDIO DEVERÁ SER DIMENSIONADA PELO PROJETISTA HIDRÁULICO
PRESSÃO: 77 MCA
POTÊNCIA: 5 CV
S420-80
HL-4
MANGUEIRA 40mm (25m)
ESGUICHO 40mm
S420-80
CIRC.
11,78m²
ACESSO DOS ALUNOS
RUA ESPÍRITO SANTO
SALA REFORÇO
15,05m²
CIRC.
5,60m²
NUTRICIONISTA
10,50m²
ATENDIMENTO ESPECIAL
10,15m²
ÁREA COBERTA
102,86m²
TUBULAÇÃO Ø50mm (SPRK)
PÁTIO DESCOBERTO
PORTÃO ABRIR NO SENTIDO DE FUGA
ACESSO DOS ALUNOS RUA ESPÍRITO SANTO
S420-80
S420-80
S420-80