

PLANILHA MATERIAIS - PSCIP

OBRA: Escola Municipal Dr. Mário Batista do Nascimento
ENDEREÇO: Rua Amazonas nº246 Centro - Ibertioga /MG

ITEM	DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	UNIDADE	QUANT.
1.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO (ABC) 2-A:20-B:C, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	7,00
1.2	ABRIGO EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, PINTADO DE VERMELHO NAS DIMENSÕES (75X30X25)CM COM UMA PORTA COM VIDRO TRANSPARENTE COM A INSCRIÇÃO "INCÊNDIO", PARA EXTINTOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
1.3	HIDRANTE DE RECALQUE COMPLETO EM CAIXA DE ALVENARIA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
1.4	ABRIGO EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, PINTADO DE VERMELHO NAS DIMENSÕES (45X75X17)CM COM UMA PORTA COM VIDRO TRANSPARENTE COM A INSCRIÇÃO "INCÊNDIO", PARA HIDRANTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
1.5	VÁLVULA TIPO ANGULAR, DN65(2.1/2") PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
1.6	MANGUEIRA DE INCÊNDIO PARA USO DE HIDRANTE DN 38MM, COMPRIMENTO 20m, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
1.7	ESGUICHO JATO COMPACTO DIAMETRO 13mm OU REGULÁVEL	UN	4,00
1.8	ADAPTADOR 63mm X ENGATE RÁPIDO TIPO STORZ 38mm	UN	4,00
1.9	CHAVE PARA CONEXÕES ENGATE RÁPIDO STORZ	UN	4,00
1.10	BOMBA DE INCÊNDIO, 3 CV , VÁLVULAS, MANOMETRO E ETC, CONJUNTO COMPLETO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE HIDRANTES, CONFORME NORMA ANEXO C - IT-17- CBMMG. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
1.11	TUBO GALVANIZADO E CONEXÕES DIAMETRO 65mm PARA HIDRANTES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	45,00
1.12	CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA DA CASA DE BOMBAS DE HIDRANTES, CONFORME PROJETO. (NORMA -ANEXO C - IT-17 CBMMG) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
1.13	RESERVATÓRIO DE INCÊNDIO METÁLICO DO TIPO TAÇA, CONFORME PROJETO, NO MÍNIMO 8.000LITROS.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
1.14	ALTERAÇÃO DO SENTIDO DE ABERTURA DO PORTÃO METÁLICO EXISTENTE NO 1ºPAVIMENTO- CONFORME PROJETO	UN	1,00
1.15	CURVAS PARA AS EXTREMIDADES DO CORRIMÃO EXISTENTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00
1.16	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA BLOCO AUTÔNOMO, BATERIA RECARREGÁVEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUINDO FIAÇÃO)	UN	35,00
1.17	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA BLOCO AUTÔNOMO, BATERIA RECARREGÁVEL, TIPO FAROL, ABRANGÊNCIA MÍNIMA DOS FAROIS 250m², FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
1.18	ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
1.19	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
1.20	AVISADOR SONORO DE ALARME DE INCÊNDIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
1.21	PINTURA DA SINALIZAÇÃO DE OBSTÁCULO EM PILARES (CONFORME PROJETO) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00
1.22	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE, DIMENSÕES ESPECIFICADAS NO PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	44,00

Anexo o projeto PSCIP para verificações e esclarecimentos.